



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
Отдел Надзорной Деятельности по Верхнебуреинскому муниципальному району УНД ГУ МЧС  
России по Хабаровскому краю п. Чегдомын ул. Пионерская, 8 тел. 5-14-43 email: mchstgd@tgd.kht.ru

**Постановление № 60**  
**о назначении административного наказания**

« 26 » марта 2013 года

п. Чегдомын  
(город, район, село)

Я. Заместитель главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору майор внутренней службы Каменев Федор Сергеевич п. Чегдомын, ул. Пионерская 8 тел. 5-14-43 E-mail: mchstgd@tgd.kht.ru

рассмотрев материалы дела № \_\_\_\_\_ об административном правонарушении:

На должностное лицо **Магодеева Олега Викторовича**  
(фамилия, имя, отчество)

дата и место рождения **05.12.1968 года, гор. Свердловск**

1. адрес и место жительства **Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул. Южная**  
**2 кв. 58**

работавшего **ООО «Управляющая компания «Ургал»**  
(наименование предприятия)

Тел \_\_\_\_\_

должность **директор**  
(занимаемая должность)

На предприятие, юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности

(полное наименование предприятия, субъекта предпринимательской деятельности; серия, № регистрационного свидетельства; юридический адрес; почтовый адрес; № расчетного счета, наименование кредитной организации)

**Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело:**

**В 09 часов 30 минут 26.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал: ул. Артема в жилом доме № 9; ул. Армейская в жилых домах № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12; ул. Киевская в жилых домах №1, 3, 5, 5а, 7, 10; ул. Ростовская в жилых домах № 1, 3; ул. Донецкая в жилом доме № 11 ООО «Управляющая компания «Ургал» нарушил Правила Противопожарного Режима в РФ утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" принятый Госдумой 04.07.2008 г**  
правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

**именно: в местах общего пользования подъездов (технические помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования (ст. 142 п.1, п.4 ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП). В поэтажных и вводных электрощитах не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль) (ст. 142 п.1, п.6 ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП).**

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ч. 3 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях**

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность за совершение административного правонарушения)

**Мотивированное решение по делу**

Рассмотрев представленные материалы