



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел Надзорной Деятельности по Верхнебуреинскому муниципальному району УНД ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю п. Чегдомын ул. Пионерская, 8 тел. 5-14-43 email: mchstgd@tgd.kht.ru

Постановление № 62
о назначении административного наказания

« 26 » марта 2013 года

п. Чегдомын
(город, район, село)

Я, Заместитель главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору майор внутренней службы Каменев Федор Сергеевич п. Чегдомын, ул. Пионерская 8 тел. 5-14-43 E-mail: mchstgd@tgd.kht.ru

рассмотрев материалы дела № _____ об административном правонарушении:

На должностное лицо **Магодеева Олега Викторовича**
(фамилия, имя, отчество)

дата и место рождения **05.12.1968 года, гор. Свердловск**

1. адрес и место жительства **Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул. Южная**
2 кв. 58

работавшего **ООО «Управляющая компания «Ургал»**
(наименование предприятия)

Тел _____

должность **директор**
(занимаемая должность)

На предприятие, юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности

(полное наименование предприятия, субъекта предпринимательской деятельности; серия, № регистрационного свидетельства; юридический адрес; почтовый адрес; № расчетного счета, наименование кредитной организации)

Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело:

В 10 часов 00 минут 26.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал ул. Ростовская в жилом домах № 1 ООО «Управляющая компания «Ургал» нарушил Правила Противопожарного Режима в РФ утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" принятый Госдумой 04.07.2008 г
правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

именно: в тамбурах первого этажа на путях эвакуации установлены перегородки из горючих (деревянных) материалов (п. 33 ППР, ФЗ № 123 таблица № 28). Стены тамбуров первого этажа обиты горючими материалами (досками) (п. 33 ППР, ФЗ № 123 таблица № 28).

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность за совершение административного правонарушения)

Мотивированное решение по делу

Рассмотрев представленные материалы

В ходе плановой проверки проведенной заместителем главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы Каменевым Ф.С. были выявлены нарушения требований и норм пожарной безопасности, которые выразились в следующем: в тамбурах первого этажа на путях эвакуации установлены перегородки