



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел Надзорной Деятельности по Верхнебуреинскому муниципальному району УНД ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю п. Чегдомын ул. Пионерская, 8 тел. 5-14-43 email: mchstgd@tgd.kht.ru

Постановление № 64
о назначении административного наказания

« 26 » марта 2013 года

п. Чегдомын
(город, район, село)

Я, дознаватель ОНД по Верхнебуреинскому муниципальному району лейтенант внутренней службы Ваганова Елена Сергеевна п. Чегдомын, ул. Пионерская 8 тел. 5-14-43 E-mail: mchstgd@tgd.kht.ru

рассмотрев материалы дела № _____ об административном правонарушении:

На должностное лицо

Моисееву Наталью Викторовну
(фамилия, имя, отчество)

1. дата и место рождения

20.05.1967 года, гор. Зeya Амурская область

2. адрес и место жительства
Донецкая 1 кв. 15
работающего

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул.
ООО «Управляющая компания «Ургал»
(наименование предприятия)

Тел

должность

специалист по работе с персоналом 2 кат.
(занимаемая должность)

На предприятие, юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности

(полное наименование предприятия, субъекта предпринимательской деятельности; серия, № регистрационного свидетельства; юридический адрес; почтовый адрес; № расчетного счета, наименование кредитной организации)

Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело:

В 12 часов 00 минут 26.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал ул. Артема 6 в офисных помещениях ООО «Управляющая компания «Ургал» нарушила Правила Противопожарного Режима в РФ утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" принятый Госдумой 04.07.2008 г

(правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

именно: (ст. 142 п.1, п.4 ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП) В помещениях не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования. (ст. 142 п.1, п.6 ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП) Не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль)

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ч. 3 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях**

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность за совершение административного правонарушения)

Мотивированное решение по делу

Рассмотрев представленные материалы

В ходе плановой проверки проведенной заместителем главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы

~~Исполнительный лист № _____ от _____ 2013 года~~
~~Исполнительный лист № _____ от _____ 2013 года~~