



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел Надзорной Деятельности по Верхнебуреинскому муниципальному району УНД ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю п. Чегдомын ул. Пионерская, 8 тел. 5-14-43 email: mchstgd@tgd.kht.ru

Постановление № 66
о назначении административного наказания

« 26 » марта 2013 года

п. Чегдомын
(город, район, село)

Я, дознаватель ОНД по Верхнебуреинскому муниципальному району лейтенант внутренней службы Ваганова Елена Сергеевна п. Чегдомын, ул. Пионерская 8 тел. 5-14-43 E-mail: mchstgd@tgd.kht.ru

рассмотрев материалы дела № _____ об административном правонарушении:

На должностное лицо

Пеннер Наталию Абрамовну
(фамилия, имя, отчество)

1. дата и место рождения

29.06.1958 года, п. Умалта Верхнебуреинского района Хабаровского края

2. адрес и место жительства
Донецкая 13 кв. 28
работающего

Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул.
ООО «Управляющая компания «Ургал»
(наименование предприятия)

Тел

должность

ведущий инженер ПТО
(занимаемая должность)

На предприятие, юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности

(полное наименование предприятия, субъекта предпринимательской деятельности; серия, № регистрационного свидетельства; юридический адрес; почтовый адрес; № расчетного счета, наименование кредитной организации)

Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело:

В 15 часов 00 минут 21.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал: ул. Киевская в жилых домах 1, 3, 5, 5а, 7, 10; ул. Ростовская в жилых домах № 1, 3; ул. Донецкая в жилом доме № 11, ООО «Управляющая компания «Ургал» нарушила Правила Противопожарного Режима в РФ утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" принятый Госдумой 04.07.2008 г

правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

именно: (ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 п. 3 ФЗ-123, ПУЭ-86. п.2.1.21; ПУЭ-6 п. 2.4.14) В местах общего пользования подъездов (технические помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) эксплуатируются электропровода, соединение жил которых выполнено механической скруткой.

(ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 ФЗ-123; п. 42 ППР) В местах общего пользования подъездов (технические помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) допускается эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность за совершение административного правонарушения)

Мотивированное решение по делу

Рассмотрев представленные материалы

В ходе плановой проверки проведенной заместителем главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы