



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел Надзорной Деятельности по Верхнебуреинскому муниципальному району УНД ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю п. Чегдомын ул. Пионерская, 8 тел. 5-14-43 email: mchstgd@tgd.kht.ru

Постановление № 67
о назначении административного наказания

« 21 » марта 2013 года

п. Чегдомын
(город, район, село)

Я, дознаватель ОНД по Верхнебуреинскому муниципальному району лейтенант внутренней службы Ваганова Елена Сергеевна п. Чегдомын, ул. Пионерская 8 тел. 5-14-43 E-mail: mchstgd@tgd.kht.ru

рассмотрев материалы дела № _____ об административном правонарушении:

На должностное лицо	<u>Пеннер Наталию Абрамовну</u> (фамилия, имя, отчество)
дата и место рождения	<u>29.06.1958 года, п. Умалыта Верхнебуреинского района Хабаровского края</u>
адрес и место жительства работавшего	<u>Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул. Донецкая 13 кв. 28</u> <u>ООО «Управляющая компания «Ургал»</u> (наименование предприятия)
Тел должность	<u>ведущий инженер ПТО</u> (занимаемая должность)

На предприятие, юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности

(полное наименование предприятия, субъекта предпринимательской деятельности; серия, № регистрационного свидетельства; юридический адрес; почтовый адрес; № расчетного счета, наименование кредитной организации)

Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело:

В 16 часов 00 минут 20.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал: ул. Артема в жилом доме № 9; ул. Армейская в жилых домах № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 ООО «Управляющая компания «Ургал» нарушила Правила Противопожарного Режима в РФ утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" принятый Госдумой 04.07.2008 г

(правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

именно: (ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 п. 3 ФЗ-123, ПУЭ-86. п.2.1.21; ПУЭ-6 п. 2.4.14) В местах общего пользования подъездов (технические помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) эксплуатируются электропровода, соединение жил которых выполнено механической скруткой.

(ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 ФЗ-123; п. 42 ППР) В местах общего пользования подъездов (технические помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) допускается эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией.

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность за совершение административного правонарушения)

Мотивированное решение по делу

Рассмотрев представленные материалы

В ходе плановой проверки проведенной заместителем главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы Каменевым Ф.С. и дознавателем ОНД по Верхнебуреинскому муниципальному району