

Протокол № 60  
об административном правонарушении

09 час. 30 мин. «26» марта 2013 года

п. Новый Ургал  
(город, район, село)

Я. Заместитель главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору майор внутренней службы Каменев Федор Сергеевич  
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь ст. 28.2; ч.1 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Магодеев Олег Викторович
2. Дата и место рождения 05.12.1968 года, гор. Свердловск
3. Гражданство РФ
4. Семейное положение женат, на иждивении один человек (а)
5. Адрес места жительства Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул. Южная 2 кв. 58
6. Место работы: ООО «Управляющая компания «Ургал»
7. Занимаемая должность: директор
8. Заработная плата (иной доход) 20000 рубля \_\_\_\_\_
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 08 04 № 204675 выдан 05.11.2003 года Верхнебуреинским РОВД Хабаровского края
10. Документ, удостоверяющий служебное положение: приказ № 8 от 01.08.2012 года
11. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда нет \_\_\_\_\_
12. Тел \_\_\_\_\_

В 09 часов 30 минут 26.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал: ул. Артема в жилом доме № 9; ул. Армейская в жилых домах № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12; ул. Киевская в жилых домах №1, 3, 5, 5а, 7, 10; ул. Ростовская в жилых домах № 1, 3; ул. Донецкая в жилом доме № 11 ООО «Управляющая компания «Ургал» нарушил Правила Противопожарного Режимы в РФ утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" принятый Госдумой 04.07.2008 г

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

именно: в местах общего пользования подъездов (технические помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) не произведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования (ст. 142 п.1, п.4 ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП). В поэтажных и вводных электросчитах не проведены испытания электрозащиты на срабатывание (петля фаза-ноль) (ст. 142 п.1, п.6 ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП).

за что предусмотрена административная ответственность ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ  
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающие административную ответственность за данное административное правонарушение)