

Протокол № 66
об административном правонарушении

15 час. 20 мин. «21» марта 2013 года

п. Новый Ургал
(город, район, село)

Я, дознаватель ОНД по Верхнебуреинскому муниципальному району лейтенант внутренней службы Ваганова Елена Сергеевна
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь ст. 28.2; ч.1 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Пеннер Наталия Абрамовна
2. Дата и место рождения 29.06.1958 года, п. Умальята Верхнебуреинского района Хабаровского края
3. Гражданство РФ
4. Семейное положение замужем, на иждивении один человек (а)
5. Адрес места жительства Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал ул. Донецкая 13 кв. 28
6. Место работы: ООО «Управляющая компания «Ургал»
7. Занимаемая должность: ведущий инженер ПТО
8. Заработная плата (иной доход) 15000 рубля _____
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 08 04 № 152686 выдан 20.08.2003 года Верхнебуреинским РОВД Хабаровского края
10. Документ, удостоверяющий служебное положение: приказ № 5 от 01.04.2008 года
11. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда нет _____
12. Тел _____

В 15 часов 00 минут 21.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал: ул. Киевская в жилых домах 1, 3, 5, 5а, 7, 10; ул. Ростовская в жилых домах № 1, 3; ул. Донецкая в жилом доме № 11, ООО «Управляющая компания «Ургал» нарушила Правила Противопожарного Режимы в РФ утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" принятый Госдумой 04.07.2008 г

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)

именно: (ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 п. 3 ФЗ-123, ПУЭ-86. п.2.1.21; ПУЭ-6 п. 2.4.14) В местах общего пользования подъездов (технические помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) эксплуатируются электропровода, соединение жил которых выполнено механической скруткой.

(ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 ФЗ-123; п. 42 ППР) В местах общего пользования подъездов (технические помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) допускается эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией

за что предусмотрена административная ответственность ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ